

Eurofins Ahma Oy
 Teollisuustie 6
 96100 Rovaniemi

 Saaja:
 Ilmajoen kunta, Tekn. osasto

 PL 20
 60801 ILMAJOKI

 Tilauksen tiedot:
 Asiakastunnus: 2962
 Tilaustunnus: I-19-00297
 Tilauksen kuvaus: Ilmajoen kunta, VL 6.2.2019

Näytetunnus: I-19-00297-001	Kuvaus: N4, Munakan koulu		
Näyte otettu: 6.2.2019 11:45	Vastaanottovm: 6.2.2019	Tutkimus aloitettu:	
Näytetyyppi: Talousvesi (STMa 1352/2015)	Näytteenottaja: Asiakas		
N.ottopaikka: N4, Munakan koulu, 190289	P-koord: 6975181	I-koord: 282679	Koordinaatisto: ETRS-TM35FIN

Laatuvaatimukset: STMa 1352/2015

Analyysit	Yksikkö	Tulos	Enimmäispitoisuus	Menetelmä / Laboratorio
-----------	---------	-------	-------------------	-------------------------

Mikrobiologiset tutkimukset

E. coli *	pmy/100ml	0	0	SFS 3016:2011 / ILM
-----------	-----------	---	---	---------------------

Laatusuositukset: STMa 1352/2015

Analyysit	Yksikkö	Tulos	Enimmäispitoisuus	Menetelmä / Laboratorio
-----------	---------	-------	-------------------	-------------------------

Mikrobiologiset tutkimukset

Koliformiset bakteerit 37°C *	pmy/100ml	0	0	SFS 3016:2011 / ILM
Pesäkkeiden lukumäärä 22°C 72h *	pmy/ml	0	ei epätavallisia muutoksia	SFS-EN ISO 6222:1999 / ILM

Fysikaalis-kemialliset tutkimukset

Haju		Hajuton	käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia	Aistinvarainen / ILM
Maku		ei makua	käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia	Aistinvarainen / ILM
pH *	pH	7,9	6,5 - 9,5	SFS 3021:1979 / ILM
Sähkönjohtavuus *	µS/cm	180	2500	SFS-EN 27888:1994 / ILM
Sameus *	FTU	0,20	käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia	SFS-EN ISO 7027-1:2016:en / ILM
Väri *	mg Pt/l	<5	käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia	SFS-EN ISO 7887:2012 (D) / ILM

Alkuaineanalyysit

Rauta, Fe *	µg/l	11,9	200	SFS-EN ISO 17294-2:2016 / OUL
Mangaani, Mn *	µg/l	0,55	50	SFS-EN ISO 17294-2:2016 / OUL

* Menetelmä on akkreditoitu.

Mittausepävarmuudet ovat saatavissa laboratorion.

21.2.2019



 Toni Mäkelä, Analyysipalvelupäällikkö (ASM)
 ToniMakela@eurofins.fi

Jakelu
 Terveystarkastajat, JIK
 Ilmajoen vesilaitos, Markku Koskela
 Ilmajoen vesilaitos, Rami Kallio
 Ilmajoen kunta, Sari Paananen

Yhteyshenkilöt
 Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, IlkkaValimaki@eurofins.fi
 Fysikaalis-kemiallinen analytiikka (Seinäjoki): Sari Rinta-Piirto, 040 592 2530, SariRinta-Piirto@eurofins.fi
 Mikrobiologinen analytiikka (Seinäjoki): Tarja Mettänen, 044 700 8511, TarjaMettanen@eurofins.fi

LAUSUNTO

I-19-00297-001: Laboratorioon toimitettu vesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja -suositukset.

Eurofins Ahma Oy
Teollisuustie 6
96100 Rovaniemi

Tulokset pätevät ainoastaan tässä selosteessa mainituille näytteille.
Tämän selosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa on
pyydetävä lupa Eurofins Ahma Oy:ltä.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:
ILM = Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki, p. 040 592 3210
OUL = Eurofins Ahma Oy, Sammonkatu 8, 90570 Oulu, p. 044 588 5260

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa
www.finas.fi tai laboratorion kautta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.