



Tutkimusno EUFI03-00003570
Asiakasno UR0001131
Vesilaitos / Koskela

Ilmajoen kunta, Tekn. osasto
Markku Koskela
PL 20
60801 ILMAJOKI
FINLAND
s-posti: markku.koskela@ilmajoki.fi

Tilauksen kuvaus
Talousveden analysointi, huhtikuu

Näyttenumero	694-2020-00005046
Näytteen kuvaus	Talousvesi
Näytteenottopiste	Ilmajoki, Neiron koulu / päiväkot / ryhmis
Matriisi	Talousvesi
Näytteenottopäivä	28.04.2020 11.15
Vastaanottopäivä	28.04.2020 15:50
Analysointi aloitettu	28.04.2020 15:50
Näytteenottaja	Asiakas / Rami Kallio

Analyytit	Testikoodi	Yksikkö	Tulos	STM 1352/2015	
				Laatutavoitteet	Laatuvaatimukset
Mikrobiologiset tutkimukset					
Pesäkeluku 22 °C, 72 h *	YSM00	pmy/ml	0	Ei epätavallisia muutoksia	
Kolimuotoiset bakteerit 37°C *	YSM02	pmy/100 ml	0	0	
Escherichia coli *	YSM03	pmy/100 ml	0		0
Fysikaalis-kemialliset tutkimukset					
pH *	URD24		8,1	6,5 - 9,5	
Sähkönjohtavuus 25°C *	URD25	µS/cm	180	≤ 2500	
Sameus *	URC11	ftu	0,31	Ei epätavallisia muutoksia	
Väri *	URC13	mg Pt/l	<5	Ei epätavallisia muutoksia	
Haju	URC14		Hajuton	Ei epätavallisia muutoksia	
Maku	URC15		ei makua	Ei epätavallisia muutoksia	
Alkuaineanalyytit					
Rauta (Fe) *	YB01Z	µg/l	14	≤ 200	
Mangaani (Mn) *	YB01W	µg/l	5,1	≤ 50	

*Menetelmä on akkreditoitu. Raja-arvon ylittävä tulos on lihavoitu.

Lausunto (ei kuulu akkreditoinnin piiriin)

694-2020-00005046

Laboratorioon toimitettu vesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja –tavoitteet.



ALLEKIRJOITUS

15.05.2020



Helena Puro Limnologi

HelenaPuro@eurofins.fi +358 40 6204300

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.


Menetelmätiedot

Testikoodi	Parametrin nimi	Menetelmän mittausepävarmuus	Menetelmän määrittäjä	Akkreditoitu	Menetelmä	Laboratorio
Mikrobiologiset tutkimukset						
YSM00	Pesäkeluku 22 °C, 72 h			Kyllä	SFS-EN ISO 6222:1999	UR
YSM02	Kolimuotoiset bakteerit 37°C			Kyllä	SFS 3016:2011	UR
YSM03	Escherichia coli			Kyllä	SFS 3016:2011	UR
Fysikaalis-kemialliset tutkimukset						
URD24	pH	± 0,2 yks		Kyllä	SFS 3021:1979	UR
URD25	Sähkönjohtavuus 25°C	<40:±2µS ≥40:±4%	10	Kyllä	SFS-EN 27888:1994	UR
URC11	Sameus	<1:±30% =1:±20%	0,15	Kyllä	SFS-EN ISO 7027-1:2016	UR
URC13	Väri	± 5 yks	5	Kyllä	SFS-EN ISO 7887:2012 (D)	UR
URC14	Haju			Ei	Sis. men., aistinvarainen, Organoleptinen	UR
URC15	Maku			Ei	Sis. men., aistinvarainen, Organoleptinen	UR
Alkuaineanalyysit						
YB01Z	Rauta (Fe)	<6:±0.75µg/l >6:±12%	2,5	Kyllä	SFS-EN ISO 17294-2:2016	YB
YB01W	Mangaani (Mn)	<1:±0.1µg/l >1:±8%	0,2	Kyllä	SFS-EN ISO 17294-2:2016	YB

Laboratorio

UR	Eurofins Ahma (Seinäjoki)	SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131
YB	Eurofins Ahma - Oulu	SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131

Jakelu : Terveystarkastajat (terveystarkastajat@jikkyy.fi), Kallio (rami.kallio@ilmajoki.fi), Paananen (sari.paananen@ilmajoki.fi)

Huomautukset

Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.