



Lisäkirje 2. koskien tarjouspyyntöä:

"TARJOUSPYYNTÖ ALUSTAVIN TIEDOIN VÄLIAIKAISTEN OPETUS- JA KEITTIÖTILOJEN VUOKRAAMISESTA"

Täydennys tarjouspyyntöön:

Tarjoajien tulee esittää luonnokset vähintään asemapiirroksesta, pohjapiirroksesta, julkisivuista ja leikkaus sekä rakennetyypit, laite- ja varusteluettelot ja pinnoitemateriaalit.

Tarjoajien kysymyksiä ja tilaajan vastaukset:

Lisäkysymyksiä tarjouspyyntöön:

1. Riittääkö tilojen sisäkorkeudeksi 2540mm ja mikä on vaadittu minimikorkeus?

TV:

Ei riitä, luokkatilojen minimikorkeuden tulee olla 2700mm, ruokalatiilan minimikorkeudeksi riittää 2500mm.

2. Sijoitetaanko Koskenkorvan koulun optiona tarjottavat 3 luokkaa toiseen kerrokseen, jolloin tarvitaan myös portaat ja tasanne kaiteineen?

TV:

Tarjoajien tulee esittää tilojen sijoittuminen tontille.

3. Tarjouspyynnössä mainitaan 2 kpl WC-tiloja jokaisen luokan läheisyyteen. Tarvitaanko siis 6 luokan tiloihin 12 kpl WC:tä vai riittääkö yleisesti käytettävä periaate 1 kpl WC/15 henkilöä, mikä tässä tapauksessa tarkoittaisi 5 kpl, joista yksi on inva-WC?

TV:

WC-tiloja (WC + Inva-WC) tulee huomioida käyttötarkoitukseen tarvittava vähimmäismäärä. Tarjoajan ammattitaitoisen ja koulurakennuksen asettamien suunnittelijan pätevyysvaatimuksien mukaisen suunnittelijan tulee osata huomioida tarvittavat wc-tilojen määrä.

4. Tarjotaanko optiona tarjottavien 3 luokan yhteyteen myös pienryhmätiloja ja varastoja?

TV:

Kyllä.

5. Tarvitaanko luokkiin ja/tai käytävälle vesipisteitä (käsienesualtaat)?

TV:

Tarvitaan.

6. Mikä on ruokailutiloissa oppilaiden (70 hlö) lisäksi samanaikaisesti olevien opettajien ja muun henkilökunnan lukumäärä?

TV:

10 henkilöä.

7. Mitkä ovat tarjottavat ruokailutilan ja jakelukeittiön varusteet ja laitteet; luettelo näistä?

TV:

Tarjoajan tulee esittää jakelukeittiön varuste- ja laiteluettelo. Tarjoajan ammattitaitoisen ja koulurakennuksen asettamien suunnittelijan pätevyysvaatimuksien mukaisen suunnittelijan tulee osata huomioida tarvittavat laitteet ja varusteet.

8. Tarjouspyynnössä puhutaan ruokailutiloista, mutta tarjouspyynnössä maininta että: ”Toimitukseen sisältyy kiintokalusteet ja -varusteet, tilaaja hankkii irtokalusteet Valmistuskeittiölaitteet sisältyvät toimitukseen.”

9. Kumpaa tässä tarjouspyynnössä tarkoitatte valmistuskeittiötä vai ruokailutilaa. Vai onko tarkoitus että tiloihin tulisi jakelukeittiö?

TV:

Korjaus: Ruokailutilan irtokalusteet sisältyvät toimitukseen. Valmistuskeittiölaitteita ei sisälly toimitukseen. Valmistuskeittiö on Koskenkorvan koulun yhteydessä ja tilaaja vastaa valmistuskeittiön edellyttämistä mahdollisista muutostöistä. Ruokailutilan yhteyteen tulee siis huomioida jakelukeittiö lisäkirjeen 1. kohdan 7. mukaisesti.

10. Voiko varsinaisessa väistötilarakennuksessa olla vaatimusten mukaisten pienryhmätilojen sijasta/lisäksi 1-2 kpl noin 7 m² kokoisia pienryhmätiloja?

TV:

7m² koppi riittää varastotilaksi, mutta ei pienryhmätilaksi.

11. Voiko optiona tarjottavassa väistötilarakennuksessa olla 1-2 kpl alle 54 m² kokoisia opetustiloja?

TV:

Optiona tarjottavan väistötilan luokkakoon tulee olla vähintään 54m², kuten tarjouspyynnössä on luokkien vähimmäiskooksi ilmoitettu.

Ilmajoella 23.10.2020

Paavo Perälä